

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Zawierciu

ul. Zaparkowa 15, 42-400 Zawiercie
tel. 32 398 50 00,
gazownia.zawiercie@psgaz.pl

WAKPRO

mgr inż. Piotr Walek
ul. Sienkiewicza 58B
42 – 400 Zawiercie

Wasz znak: -

Zawiercie, 18.02.2022

Nasz znak: PSGZA.0171.763.44.22

Dot.: uzgodnienie branżowe inwestycji pn.: „Przebudowa i remont odcinków ul. Koziegłowskiej,
ul. Poprzecznej i ulic bez nazw (działki D-564 i D-692) we Włodowicach”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej załączamy plany sytuacyjne z naniesioną orientacyjnie siecią gazową gazu ziemnego PN-C-04753-E dla :

1. Włodowice ul. Koziegłowska, Poprzeczna (w zaznaczonym obszarze) - sieć gazowa średniego ciśnienia Ø25PE, Ø40PE, Ø50PE, Ø90PE, Ø160PE (wybudowana przed XII 2001r.), sieć gazowa średniego ciśnienia Ø25PE (wybudowana po XII 2001r.).

Jednocześnie informujemy, że w obrębie zaznaczonego opracowania sieci gazowej niskiego, podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez nasz zakład nie posiadamy. Zawiadamiamy również, że odległości normatywne oraz zabezpieczenie wszelkich miejsc kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją jw. należy zaprojektować zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2013, poz. 640 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013, Polską Normą PN-91/M-34501.

Rozporządzenie jw. stanowi, że odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika.

Warunkiem akceptacji zaproponowanego projektu zagospodarowania terenu, tj. budowy nowych nawierzchni (jezdni, chodników) w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej jest:

1. Wyrażenie zgody na prowadzenie prac awaryjnych na sieci gazowej oraz włączenia nowych przyłączy do istniejącego gazociągu przebiegającego pod nowo wybudowaną nawierzchnią.

2. Prace związane z odtworzeniem nawierzchni po robotach prowadzonych na sieci gazowej wykona firma wskazana przez PSG Sp. z o.o. i na nasze zlecenie.
3. W przypadku konieczności przejęcia zobowiązań gwarancyjnych wynikających z realizacji prac w obrębie nowo wybudowanej nawierzchni podmiotem przejmującym gwarancję będzie firma realizująca inwestycję na zlecenie PSG Sp. z o.o.

Przy braku możliwości zachowania odległości normatywnych sieć gazową należy przewidzieć do przebudowy.

W takim przypadku należy wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przebudowy. Aby uzyskać powyższe warunki należy złożyć pismo wraz z mapą zasadniczą na której należy zaznaczyć odcinek sieci gazowej do przebudowy.

Projekt zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy uzgodnić z Oddziałem Polskiej Spółki Gazownictwa.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Zawierciu ul. Zaparkowa 15 celem ustalenia nadzoru nad ww. robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Opłata za uzgodnienie wynosi: 248zł netto 1x A4 (poz. cennika 5.3.1.1) + 4xA4 (poz. cennika 5.3.1.2).

Faktura zostanie wysłana osobną korespondencją.

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl.

Załączniki:

1. Plany sytuacyjne – 2 szt.

Z poważaniem,


KIEROWNIK
Gazownia w Zawierciu
Krzysztof Zbojark