


OZNACZENIA:

- Zaskik kontrolny instalacji odgromowej
- Uziom atakowy bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
- Przewód odprowadzajacy stalowy ocynkowany Ø8mm w rurce PCV pod warstwa docieplenia
- Zwód poziomy stalowy ocynkowany Ø8mm prowadzony na nadgach
- Istniejace wejścia do budynku
- Iglica odgromowa o wysokości min. 0.5 ponad komin

Jednostka projektowa:			INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Wyszów tel.: 513 610 129 NIP: 577-1966348 REGON: 243598307	
Inwestor:	Gmina Włodowice z siedzibą przy ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice			
Tenat:	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE			
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			
Sprawdził:	Imię i Nazwisko mgr inż. Grzegorz Dzielich	Specjalność elektryczna	Nr uprawnień:	Data:
			SLK/0605/P00E/04 SLM/E/142/102	05.04.2017
Projektował:	mgr inż. Jan Kosztrzanowski	elektryczna	UAA-VIII/7342/156/94 SLM/E/1552/02	05.04.2017
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I LUZEMIĄJĄCA			Skala: Nr rys.: 1:100 E4