

**GMINA WŁODOWICE**

ul. Krakowska 26

42-421 Włodowice

NIP: 649-228-00-07

Znak sprawy: ZP.IX.271.020.2020

Włodowice, dnia 17.02.2020 r.

### Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „**Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - UE**”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Włodowice, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ), przekazuje treść zapytania i odpowiedzi:

#### **PAKIET 1**

##### **Pytanie:**

Proszę o wyjaśnienie jakiej średnicy ma być komin, gdyż w opisie projektowym jest średnica 150mm, a w zestawieniu materiałów z projektu i w kosztorysie śr. 80/125 mm. Producenci wkładów kominowych ostrzegają, że kocioł na biomasę z kominem o śr. 80/125 nie będzie działać?

##### **Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem technicznym:

„Spaliny odprowadzane będą poprzez komin zgodny z wytycznymi producenta kotła”.

Średnicę komina należy dopasować do zakupionego modelu kotła biorąc pod uwagę wymagania w/w urządzenia. Średnica 150mm dotyczy króćca przyłączeniowego w zaproponowanym w projekcie kotle. Dla tego typu kotła zastosowanego w projekcie optymalna średnica komina wynosi 200 mm.

#### **PAKIET 2**

##### **Pytanie:**

Proszę o określenie klasy okien i rodzaju szyb?

##### **Odpowiedź:**

Należy zamontować okna zgodne z rysunkiem nr A10 – zestawienie stolarki.

Należy stosować okna o współczynniku 0,90 W/m<sup>2</sup> \*K.



### **PAKIET 3**

#### **Pytanie:**

Czy istnieje możliwość zastosowania kotła na biomasę którego sprawność mieści się w przedziale 90% a nie jak podano w specyfikacji w przedziale 96-103%. Chodzi o przetarg pt. Modernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach?


#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem wykonawczym:

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym kocioł na biomasę o sprawności 90%, nie spełnia w/w warunków. Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

Z poważaniem

  
WOJEWÓDZTWO  
Adam B. Szymukier

#### **Rozdzielnik:**

- 1) Wykonawcy składający zapytania;
- 2) a/a.