

Miasto i Gmina Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Włodowice, dnia 09.01.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.092.2022

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią.

Zapytanie nr 3:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przycisku PWP służącego do rozłączania instalacji PV po stronie prądu stałego na automatyczny wyłącznik przeciwpożarowy typu ProJoy powszechnie stosowanego w instalacjach PV? Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia tego rozwiązania z rzeczoznawcą ppoż.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie automatycznego wyłącznika przeciwpożarowego typu ProJoy zamiast zaprojektowanego przycisku PWP, pod warunkiem uzgodnienia tego rozwiązania z rzeczoznawcą ppoż.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zgadza się na dostawę pojedynczego panelu PV o większej mocy tak aby sumaryczna moc była zgodna z wymaganiami projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli PV o większej mocy pod warunkiem pod warunkiem uzyskania sumarycznej mocy instalacji fotowoltaicznej zgodnej z wymaganiami projektu oraz pod warunkiem odpowiedniego powiązania ich z zastosowanymi falownikami PV (obliczenia i odpowiedni dobór ilości stringów oraz paneli w stringu).

Zmienione przedmiary robót dla budowy instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 3:

W związku z wymogiem dostarczenia kosztorysów ofertowych oraz zakazem wprowadzenia zmian w przedmiarach prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Przedmiary w wersji edytowalnej stanowią załącznik do niniejszego pisma. Dla wymiany instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji innej niż udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 4:

W związku z odpowiedzią na pytania dotyczące parametrów paneli, prosimy o podanie marki referencyjnej wymaganych urządzeń ponieważ z naszej analizy rynku wynika że na polskim rynku nie ma paneli które by spełniały podane parametry tj.92%/25lat.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odchylenie parametru żywotności paneli z tolerancją max 10 %.

Jednocześnie, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy dokonuje zmiany SWZ:

1. Rozdział 8 SWZ otrzymuje brzmienie:
„Zamówienie należy zrealizować w terminie: **do 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z możliwością zachowania ciągłości pracy szkoły.**”
2. § 3 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy - Załącznik nr 6 do SWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie: **do 21 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z możliwością zachowania ciągłości pracy szkoły.**”

Zmianie ulegają także terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 13.01.2023 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 13.01.2023 r. godz. 11:30

Termin związania ofertą: 11.02.2023 r.

Dokument podpisany przez:

Adam B. Szmukier

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice

Załączniki:

- Zmieniony Przedmiar robót dla budowy instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach (.pdf i .ath);
- Zmieniony Przedmiar robót dla budowy instalacji fotowoltaicznej w SP we Włodowicach (.pdf i .ath).

Rozdzielnik:

- strona internetowa prowadzonego postępowania www.miniportal.uzp.gov.pl;
- a/a.