

Znak sprawy: ZP.271.092.2022

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wymiana instalacji elektrycznej w SP w Rudnikach oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w SP w Rudnikach i w SP we Włodowicach**”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią.

Zapytanie nr 1:

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu w przetargu odnośnie nośności paneli. Przy wymaganiach dotyczących nośności mechanicznej paneli wskazane parametry: - śnieg +7000Pa oraz wiatr do 4000Pa są nieosiągalne dla paneli dostępnych na rynku. Wykonawca wskazuje, iż obiekty w Rudnikach i Włodowicach znajdują się w standardowych strefach – śniegowa II strefa oraz Wiatrowa I strefa, i nie ma tam konieczności stosowania paneli o zwiększonych wartościach mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający zaleca zastosowanie paneli o parametrach zgodnych z projektem. Wyrażamy zgodę na zastosowanie paneli PV o obniżonych parametrach wytrzymałości na obciążenie śniegiem i wiatrem jedynie w przypadku niedostępności na polskim rynku paneli fotowoltaicznych o zaprojektowanych parametrach, przy czym wytrzymałość obciążenia śniegiem nie może być niższa niż 5400 Pa, a wytrzymałość obciążenia wiatrem 2400 Pa.

Dokument podpisany przez:
Adam B. Sz mukier
Wójt Gminy Włodowice

Rozdzielnik:

- strona internetowa prowadzonego postępowania www.miniportal.uzp.gov.pl;
- a/a.