
SKALA 1:100/500
P.B.=340.00
PROJEKTOWANA SIĆ WODNAM WODOCIĄGOWA
PE100RC ø 180mm/16,4 mm SDR 11 PN 16
PE100RC ø 180mm/16,4 mm SDR 11 PN 16
PE100RC ø 180mm/16,4 mm SDR 11 PN 16
Hektometr i odległości
Przedsięw. przeszyw
Proj. strefica zwarstwiona, materiał
Proj. spadek rurociągu, odległość
Długość odcinka
Rzędna osi proj. rurociągu
Rzędna istniejącego terenu
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym DJ140, Hz=1,75 m
wlącz. do istniejącego sieci wk DN150, gł.osi=1,75
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
TL gł.osi=0,80
rura osłonowa, PE 100 RC ø280/16,6 mm SDR 17 PN10, L=13,80 m
rura osłonowa, PE 100 RC ø280/16,6 mm SDR 17 PN10, L=20,60 m
ŚwN, gł.osi=0,90
istniejący wk do likwidacji DN150, gł.osi=1,60
projektowana sieć wk DN150, gł.osi=1,75
projektowana sieć wk DN150, gł.osi=1,80
istniejący wk do likwidacji DN150, gł.osi=1,80
istniejący wk do likwidacji DN150, gł.osi=1,80
istniejący wk do likwidacji DN150, gł.osi=1,80
istniejący wk do likwidacji DN150, gł.osi=1,80
istniejący wk do likwidacji DN150, gł.osi=1,80
projektowana sieć wk DN150, gł.osi=1,75
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym DJ140, Hz=1,75 m
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
przepust DN400, gł.osi=1,20
rura osłonowa, PE 100 RC ø280/16,6 mm SDR 17 PN10, L=33,70 m
Hz=2,85
Hz=1,75
Hz=1,75
Hz=1,75