
Skala1:100/500
P.p.=335,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna osi proj. rurociągu
Długość odcinka
Proj. spadek rurociągu, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Prędkość, przepływ
Hektometr i odległości
W2
Ho=1,75
3,90
345,55
347,30
proj. sieć wodociągowa DN150, gł.osi=1,75
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym Dz148, Hz=1,75 m
ist. przył. wA do likwidacji DN32, gł.osi=1,75
1NN, gł.osi=0,90
przepust DN400, gł.osi=1,20
rura osłonowa, DN280, L=3,00 m
12,35
345,60
16,40
345,62
347,37
P3 ul. MyszkowskaDz40, dz. nr ew. 2836/2, L=0,00m rz.osi=345,62 PRZEPIĘCIE
L=24,70
i=4,0 ‰
24,70
14,15
8,30
24,70
345,65
347,40
13
40,35
346,10
L=31,30
i=28,8 ‰
31,30
56,00
346,55
348,30
H6
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
1t, gł.osi=0,60
przepust DN400, gł.osi=1,20
rura osłonowa, PE 100 RC ø280/16,6 mm SDR 17 PN10, L=3,00 m
62,30
346,70
348,45
6,50
L=83,00
PE100RC ø 180mm/16,4 mm SDR 11 PN 16
97,50
347,49
65,80
83,00
Ф1
28,30
348,19
349,94
1t, gł.osi=0,60
rura osłonowa, PE 100 RC ø280/16,6 mm SDR 17 PN10, L=3,00 m
i=22,7 ‰
8,40
39,00
348,43
350,18
2,30
14
P4 ul. Myszkowska Dz40, dz. nr ew. 1035, L=11,50m rz.osi=348,38 PRZEPIĘCIE
L=66,60
72,30
349,29
66,60
Ф2
i=25,8 ‰
5,60
350,15
351,90
H7
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
L=148,70
79,95
351,05
148,70
Ф3
PROJEKTOWANA SIEĆ WYKONANA PRZEWIERTEM
i=12,1 ‰
54,30
351,95
353,70
H8
hydrant, podziemny, DN80, Hz=1,75 m
P.p.=340,00
L=124,30
10,70
65,00
352,03
353,78
P5 ul. Myszkowska Dz40, dz. nr ew. 1929/1, L=1,80m rz.osi=352,03 PRZEPIĘCIE
9,50
74,50
352,10
353,85
1,00
P6 ul. Myszkowska 76 Dz40, dz. nr ew. 1014, L=12,00m rz.osi=352,210 PRZEPIĘCIE
P7 ul. Myszkowska 79 Dz40, dz. nr ew. 1927/3, L=1,70m rz.osi=352,10 PRZEPIĘCIE
Ф4
6,90
przepust DN400, gł.osi=1,20
16,45
352,40
124,30
99,10
i=7,2 ‰
74,60
352,82
354,57
P8 ul. Myszkowska 78 Dz40, dz. nr ew. 1009, L=12,00m rz.osi=352,82 PRZEPIĘCIE
78,60
4,00
352,85
354,60
15
L=15,50
86,10
7,50
352,90
354,65
15,50
i=6,5 ‰
8,00
94,10
352,95
354,70
H9
hydrant, nadziemny, DN80, Hz=1,75 m
L=14,60
i=13,7 ‰
14,60
1,40
353,05
8,70
353,15
354,90
16
L=94,50
27,80
36,50
353,36
355,11
P9 ul. Myszkowska 83A Dz40, dz. nr ew. 1925/2, L=15,10m rz.osi=353,36 PRZEPIĘCIE
8,70
45,20
353,42
355,17
P10 ul. Myszkowska 82 Dz40, dz. nr ew. 1006/4, L=12,80m rz.osi=353,42 PRZEPIĘCIE
55,95
353,50
94,50
35,80
81,00
353,69
355,44
P11 ul. Myszkowska 87A Dz40, dz. nr ew. 1924, L=3,70m rz.osi=348,38 PRZEPIĘCIE
21,70
i=7,4 ‰
3,20
0,50
353,85
355,60
W3
Ho=1,75
zasuwa kołnierzowa z blokiem podporowym Dz148, Hz=1,75 m
proj. sieć wodociągowa DN150, gł.osi=1,75
Podsypka piaskowa 0,20 m
Obsypka piaskowa 0,20 m
pobocze dr. powiatowej

NAZWA RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ W2 – W3				NR RYSUNKU 8
OBIEKT:	PROJEKT TECHNICZNY DLA: przebudowy z częściową budową sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Myszkowskiej w miejscowości Góra Włodowska, gmina Włodowice				SKALA 1: 100/500
					STADIUM P.B. BRANŻA Wodociągowa
NR ZLECENIA		DATA	lipiec 2022 r.		„EKOPROJEKT” INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Projektant	Nazwisko: mgr inż. Iwona Chadryś	Nr Upr.	SLK/3089/POOS/10	Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. E.Hermańska-Kaczmarczyk		SLK/5653/PBS/16		