



Decyzja nr 45/2017 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 11, art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.), oraz art. 104 i art. 107 § 1 i § 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości opisanych w protokole z dnia 16.08.2017 r. z czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych przez kpt. inż. Edytę Kubiak Specjalistę ds. Kontrolno - Rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, w budynku administracyjnym **Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26,**

nakazuje się :
Urzędowi Gminy we Włodowicach
42-421 Włodowice ul. Krakowska 26,

wykonanie w ustalonym terminie, niżej wymienionych obowiązków dotyczących budynku administracyjnego Urzędu Gminy we Włodowicach przy ul. Krakowskiej 26:

1. Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację elektryczną w budynku.

Termin wykonania: 31.12.2017 r.

Podstawa prawna :

§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

2. Wykonać aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającą w szczególności:
 - warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania i jego warunków technicznych;
 - określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 - sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 - sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 - warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 - sposoby zapoznawania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 - zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami;
 - plany obiektu, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
 - powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 - odległości od obiektów sąsiadujących,
 - parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 - kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 - podziału obiektu na strefy pożarowe,
 - warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

- miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
- hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
- dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
- wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Termin wykonania: 31.12.2017 r.

Podstawa prawna :

§ 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

3. Przeprowadzić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzenia przeciwpożarowego (hydranty wewnętrzne II i III kondygnacji) chroniących budynek.

Termin wykonania: 31.12.2017 r.

Podstawa prawna :

§ 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

4. Zabezpieczyć instalację elektryczną w budynku przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

Termin wykonania: 31.12.2017 r.

Podstawa prawna :

§ 4 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w związku z § 183 ust. 1 pkt 6, ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

UZASADNIENIE

Czynności kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzone w budynku administracyjnym urzędu wykazały naruszenie przepisów przeciwpożarowych, mogące w znacznym stopniu utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych w wypadku powstania pożaru.

Jak ustalono w trakcie kontroli w budynku eksploatuje się instalację elektryczną niesprawną technicznie. Powyższy fakt może doprowadzić do powstania pożaru w opisywanym budynku.

Dla obiektu została opracowana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która wymaga przeprowadzenia aktualizacji, gdyż nie odzwierciedla aktualnie istniejącego stanu ochrony przeciwpożarowej budynku, ponadto zawiera niekompletne plany graficzne stanowiące załącznik do instrukcji. Przedmiotowa instrukcja powinna stanowić podstawę do przeprowadzenia szkolenia pracowników w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej niezbędnych do przestrzegania zarówno w trakcie normalnej eksploatacji budynku, jak również w przypadku powstania zagrożenia.

Brak aktualnych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzenia przeciwpożarowego (hydranty wewnętrzne na II i III kondygnacji) może znacznie wydłużyć lub uniemożliwić przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej celem ugaszenia pożaru w zarodku w razie jego powstania, ze względu na możliwość eksploatacji niesprawnego sprzętu. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych powinny być prowadzone co najmniej raz w roku.

Brak zabezpieczenia instalacji elektrycznej przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu odcinającym dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów poza obwodami zasilającymi

urządzenia przeciwpożarowe może znacznie wydłużyć przeprowadzenie skutecznych działań ratowniczo - gaśniczych w razie powstania zagrożenia.

Powyższe nieprawidłowości rzutują na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu i osób w nim przebywających, za który odpowiedzialnymi są właściciel, zarządca lub użytkownik.

Zrealizowanie obowiązków wymienionych w niniejszej decyzji w znacznym stopniu wyeliminuje istniejące w tym zakresie nieprawidłowości i poprawi w sposób istotny bezpieczeństwo ludzi przebywających w obiekcie.

POUCZENIE

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.), od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu, ul. Leśna 12, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ZAWIERCIU
mł. bryg. mgr inż. Artur Łagiewka

OTRZYMUJA:

1. Urząd Gminy Włodowice
42-421 Włodowice ul. Krakowska 26.
2. A/a.

