

DECYZJA DU-125
ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz 115 tekst jednolity ze zm.), Uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 stycznia 1999 r., Uchwały nr 26/174/15 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 maja 2015r. oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku: „Ekosan” P.I.Ś s.c. Częstochowa, w sprawie uzgodnienia trasy i zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych: ul. Skarżycka, ul. Zamkowa w m. Morsko projektowanej sieci wodociągowej,

postanawiam:

**uzgodnić trasę i zezwolić na lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych:
ul. Skarżycka, ul. Zamkowa w m. Morsko projektowanej sieci wodociągowej,
przy zachowaniu warunków:**

- Projektowaną sieć wodociagową ułożyć zgodnie z trasą naniesioną na przedłożonych mapach sytuacyjno-wysokościowych
- Wykopy pod projektowaną sieć wodociagową powinny być wąskoprzestrzenne i odpowiednio zabezpieczone,
- Po ułożeniu sieci wodociagowej należy zasypać wykop i odpowiednio go zagęścić (warstwami co 20 cm). Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu – co najmniej 1,00 (wartości wskaźników zagęszczenia gruntu powinny być kontrolowane laboratoryjnie co 50 m – jest to warunek odbioru wykonania robót)
- w razie w trakcie trwania okresu gwarancji nastąpi oberwanie krawędzi jezdni należy wykonać ich naprawę oraz ułożyć w-wę ścieralną z asfaltobetonu gr. 4 cm na połowie szerokości jezdni, po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni (grubość sfrezowanej warstwy 3-4 cm)
- Przekroczenia poprzeczne dróg powiatowych wykonać przeciskiem bez naruszania jej konstrukcji na głębokości min 1,5 m od jej nawierzchni,
- na odcinku pomiędzy posesjami nr 5 i 7 przy ul. Skarżyckiej należy wykonać przecisk sterowany, nie naruszając konstrukcji jezdni.
- Wykonać inwentaryzację powykonawczą ułożonej sieci wodociagowej i dostarczyć do tut. Zarządu Dróg

**Wyrazić zgodę na dysponowanie nieruchomością drogi powiatowe: ul. Skarżycka,
ul. Zamkowa w m. Morsko na cele budowlane w celu wykonania w/w sieci wodociągowej.**

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia;
do wniosku o zezwolenie należy dołączyć zatwierdzony projekt zabezpieczenia robót i tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

Decyzja w całości uwzględnia żądania strony i dlatego zgodnie z art.107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zmianami) odstąpiono od jej uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie części III ust.44, kol. 4, załącznika do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 Listopada 2006 r. (DZ.U. nr 225, poz. 1635).

Z up. ZARZĄDU POWIATU
DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Zawierciu
mgr inż. Henryk Goncerz

Otrzymują:

1. *Ekosan P.I.Ś. s.c.*
ul. Tartakowa 82
42-200 Częstochowa
2. *Obwód Drogowy w Kądzielowie,*
3. *a/a.*