

Zawiercie, 2020-04-21

STAROSTA ZAWIERCIAŃSKI

## **PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ**

**dotyczący koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Sposób przeprowadzenia narady:

**w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34**

Termin i miejsce przeprowadzenia narady:

, ...

Oznaczenie kancelaryjne:

**GIII.6630.24.2020**

Opis przedmiotu narady:

**projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami miejscowość Hucisko gm. Włodowice**

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:

**WŁODOWICE GMINA**

**42-421 WŁODOWICE, ul. Krakowska 26, Polska**

Platnik:

**PPUH 'Adir' sp. z o.o.**

**25-127 Kielce, ul. Na stadion 50, Polska**

**USTALENIA PODJĘTE PRZEZ UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ:**

Stanowisko Przewodniczącego:

Uzgadnia się przy zachowaniu uwag jednostek branżowych- pkt. 2

W przedmiotowym zakresie obowiązują następujące przepisy:

- \* Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Ustawa z dnia 17.05.1989r.  
(Dz. U. z 2020 r. poz.276 )
- \* Zarządzenie Starosty Zawierciańskiego nr 75/2015 z 17 czerwca 2015 r. w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Zawierciańskiego.

W związku z powyższym w trakcie realizacji inwestycji należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej:

1. - Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej podlegających ochronie (punkty zaznaczone na projekcie kolorem zielonym),
  - Wytyczenie projektu w terenie,
  - Wykonanie projektów powykonawczych przed zasypaniem uzbrojenia,
  - Uzupełnienie mapy dyżurnej.
2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownej koordynacji przez uczestników narady koordynacyjnej.
3. Integralną część protokołu stanowi skoordynowana i podpisana przez Przewodniczącego narady koordynacyjnej dokumentacja projektowa.

narady koordynacyjnej

Przewodniczący

**PRZEWODNICZĄCY**  
**NARAD KOORDYNACYJNYCH**  
**DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ**

...inż. *Małgorzata Grudzińska*  
(pieczęć i podpis)

**SKŁAD OSOBOWY ORAZ STANOWISKO UCZESTNIKÓW NARADY  
KOORDYNACYJNEJ**

**24/2020 projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Hucisko  
gmina Włodowice**

L.p. Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i Nazwisko Podpis
1. Komunalny Zakład Budżetowy Wodociągi Włodowice	<i>bez uwag</i>	<b>PRZEWODNICZĄCY</b> NARAD KOORDYNACYJNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ <i>inż. Małgorzata Grudzińska</i>
2. TAURON S.A. Częstochowa	<i>uzgodniono się z uwagami</i>	<b>PRZEWODNICZĄCY</b> NARAD KOORDYNACYJNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ <i>inż. Małgorzata Grudzińska</i>
3. Urząd Gminy Włodowice	<i>bez uwag</i>	<b>PRZEWODNICZĄCY</b> NARAD KOORDYNACYJNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ <i>inż. Małgorzata Grudzińska</i>
4. Gazownia W Zawierciu Ul. Zaparkowa	<i>uzgodniono bez uwag</i>	<b>PRZEWODNICZĄCY</b> NARAD KOORDYNACYJNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ <i>inż. Małgorzata Grudzińska</i>
5. Orange Polska Katowice Ul. Francuska 101		
6. OGP SYSTEM GAZ- O/Świerklany SDCC	<i>bez uwag</i>	<b>PRZEWODNICZĄCY</b> NARAD KOORDYNACYJNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ <i>inż. Małgorzata Grudzińska</i>



L.p. Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i Nazwisko Podpis
7. Starostwo Powiatowe w Zawierciu Wydział Architektury	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	PRZEWODNICZĄCY NARAD KOORDYNACYJNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ <i>inż. Małgorzata Grudzińska</i>
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	PRZEWODNICZĄCY NARAD KOORDYNACYJNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ <i>inż. Małgorzata Grudzińska</i>
9. Zespół Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego Będzin ul. Krasickiego 25	PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY NIE ZGŁOSIŁ SIĘ	PRZEWODNICZĄCY NARAD KOORDYNACYJNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ <i>inż. Małgorzata Grudzińska</i>
10. Starostwo Powiatowe – Wydział Dróg Zawiercie ul. Sienkiewicza 34	<i>uzgodniono bez uwag</i> STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU Wydział Dróg Powiatowych ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie tel. 32 45 01 100 wew. 154, 155, 156; fax 32 67 219 74	<i>Tomasz Stachowski</i>

112

Uzgadnia się bez uwag.

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

*Barela*  
Mariusz Barela

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Częstochowie  
Wydruk z systemu

212

Uzgadnia się z uwagą, że dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

213

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie

214

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie o nadzór branżowy.

215

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczące również użycia dźwignic, licząc odległości od najdalej wysuniętej części maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

216

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nn – 1m,
- linii SN – 2m,
- linii WN – 5m.

**PRZEWODNICZACY**  
NARAD KOORDYNACYJNYCH  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
Inż. Małgorzata Grudzińska

2020 - 01 - 21



## 217

Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

## 218

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie ,zgodnie z obowiązującymi normami.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jednię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
  - b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

## 219

Należy uzgodnić indywidualnie z powodu rozbieżności z wytycznymi.

Należy wystąpić o aneks do TD S.A Wydział Przyłączeń (OMP)

## 220

Lokalizację obiektów sprawdzono w zakresie występowania kolizji z uzbrojeniem terenu.

Przyjęte rozwiązania oraz szczegóły techniczne należy przedstawić do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Częstochowie

**Temat:** Re: Fwd: Materiały PDF do uzgodnienia wodociągu Hucisko, gmina Włodowice.

**Nadawca:** KZB Włodowice <kzb.wlodowice@poczta.internetdsl.pl>

**Data:** 09.04.2020, 09:06

**Adresat:** Małgorzata Grudzińska <mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl>

Dzień dobry!

W nawiązaniu do pisma nr G.III.6630.24.2020 z dnia 08.04.2020r. dotyczące zawiadomienia w sprawie projektu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Hucisko Gmina Włodowice informuję, że uzgadniam dokumentację projektową bez zastrzeżeń.

Z poważaniem

Dyrektor Marek Borowik

Zakład Usług Komunalnych Włodowice

W dniu 2020-04-08 o 13:27, Małgorzata Grudzińska pisze:

--- Treść przekazanej wiadomości ---

**Temat:** Materiały PDF do uzgodnienia wodociągu Hucisko, gmina Włodowice.

**Data:** Tue, 07 Apr 2020 13:11:43 +0200

**Nadawca:** [bielecki.k@interia.pl](mailto:bielecki.k@interia.pl)

**Adresat:** [mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl](mailto:mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl)

Witam

Przesyłam projekt na 21.04.2020 r. na naradę koordynacyjną miejscowość Hucisko gmina Włodowice dotyczy budowy sieci wodociągowej z przyłączami. Proszę o uzgodnienia e-maila [mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl](mailto:mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl)

— Załączniki: —

SKM\_C224e20040908140.pdf

**PRZEWODNICZĄCY**  
NARAD KOORDYNACYJNYCH  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

inż. Małgorzata Grudzińska

122 KB

2020-04-21



**Temat:** RE: Wysyłanie wiadomości e-mail: DEST5547, DEST5549  
**Nadawca:** Gocyła-Moś Gabriela <gabriela.mos@gaz-system.pl>  
**Data:** 17.04.2020, 11:41  
**Adresat:** Małgorzata Grudzińska <mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl>

Dzień Dobry

Do przedstawionych projektów usytuowania sieci nr 24/2020 do nr 28/2020 nie wnoszę uwag.

Pozdrawiam  
Gabriela Gocyła-Moś

Gabriela Gocyła-Moś  
Starszy Specjalista  
Terenowa Jednostka Eksploatacji Katowice  
tel. 032 43-92-96  
tel.kom. 885-911-695  
e-mail: [gabriela.mos@gaz-system.pl](mailto:gabriela.mos@gaz-system.pl)

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54,  
44-266 Świerklany tel. 032 439 25 00, fax 032 439 25 60

KRS 0000264771; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego NIP 527-243-20-41; Kapitał Zakładowy 3 771 990 842 PLN PLN; Kapitał Wpłacony 3 771 990  
842 PLN

Więcej informacji o spółce na stronie [www.gaz-system.pl](http://www.gaz-system.pl)

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do adresata określonego wyżej. Jeśli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcą, bezzwłocznie proszę zawiadomić nadawcę odpowiadając na tę wiadomość, a następnie ją usunąć. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiegokolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub części jest zakazane.

---

**From:** Małgorzata Grudzińska <mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl>  
**Sent:** Friday, April 17, 2020 9:48 AM  
**To:** warchitektury@zawiercie.powiat.pl; pinbawiercie@onet.eu; tstachowski@zawiercie.powiat.pl; Koźba Michał <michal.kozba@tauron-dystrybucja.pl>; omd.bedzin@tauron-dystrybucja.pl; \* ZZSS\_NK\_Katowice - Hurt <zzss.narady.koordinacyjne.katowice@orange.com>; Gocyła-Moś Gabriela <gabriela.mos@gaz-system.pl>; tomasz.drozdzyński@psgaz.pl; ug@zarnowiec.pl; zwzarnowiec@op.pl  
**Subject:** Fwd: Wysyłanie wiadomości e-mail: DEST5547, DEST5549

--- Treść przekazanej wiadomości ---

**Temat:** Wysyłanie wiadomości e-mail: DEST5547, DEST5549  
**Data:** Thu, 16 Apr 2020 13:02:49 +0200  
**Nadawca:** Sylwester Śpiewak <s.spiewak@zawiercie.powiat.pl>  
**Adresat:** Małgorzata Grudzińska <mgrudzinska@zawiercie.powiat.pl>

**PRZEWODNICZĄCY**  
NARAD KOORDYNACYJNYCH  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE

inż. Małgorzata Grudzińska

2020-04-21 2020-04-21



Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):

DEST5547

DEST5549

--

POZDRAWIAM

**Śpiewak Sylwester**

INSPEKTOR

WYDZIAŁU GEODEZJI

[sspiewak@zawiercie.powiat.pl](mailto:sspiewak@zawiercie.powiat.pl)

tel: +48 32 450-71-88

Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34

42-400 ZAWIERCIE

POZDRAWIAM  
ŚPIEWAK SYLWESTER  
INSPEKTOR  
WYDZIAŁU GEODEZJI  
sspiewak@zawiercie.powiat.pl  
tel: +48 32 450-71-88  
ul. Sienkiewicza 34  
42-400 ZAWIERCIE