

P.p.= 370.00

Długość odcinka/Odległość	Zagłębienie	Rzędna osi proj. wodociągu	Rzędna terenu istn.	
00,00 (W5)	1,80	387,10	388,90	Włączenie do projektowanego wodociągu PE ϕ160; Zasuwa DN 150
06,00	2,00	387,10	389,10	Zmiana kierunku 30°
216,00	1,80	385,10	386,90	Zmiana kierunku 15°
229,00	1,80	384,80	386,60	Zmiana kierunku 15°
244,00	1,80	383,90	385,70	Zmiana kierunku 15°
259,00	1,80	383,00	384,80	Zmiana kierunku 15°
305,00	1,80	380,50	382,30	Zmiana kierunku 15°
415,00	1,80	377,90	379,70	Zmiana kierunku 30°
429,00 (W13, Hp_{26})	1,80	377,90	379,70	Hydrant p.poż.; Zasuwa DN 150
455,00	1,80	378,90	380,70	Odgałęzienie do działki nr ewid. 242/2 i 200
568,00	1,80	384,70	386,50	Zmiana kierunku 15°
627,00	1,80	388,90	390,70	Zmiana kierunku 15°
656,00	1,80	390,20	392,00	Zmiana kierunku 30°
674,00	1,80	390,80	392,60	Zmiana kierunku 30°
747,00	1,80	391,80	393,60	Odgałęzienie do działki nr ewid. 219/2
750,00	1,80	391,80	393,60	Odgałęzienie do działki nr ewid. 262/7
774,00	1,80	391,50	393,30	Zmiana kierunku 45°
804,00 (W14)	1,80	391,20	393,00	Włączenie projektowanego wodociągu PE ϕ110

Odcinek	Długość	Spadek [%]	Materiał
00,00–06,00	-6-	i=0	
06,00–216,00	-210-	i=1,0	PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
216,00–229,00	-13-	i=2,3	PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
229,00–244,00	-15-	i=6,0	PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
244,00–259,00	-15-		PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
259,00–305,00	-46-	i=0,5	
305,00–415,00	-110-	i=2,4	PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
415,00–429,00	-14-	i=0	PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
429,00–455,00	-26-	i=3,8	PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
455,00–568,00	-113-	i=5,1	PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
568,00–627,00	-59-	i=7,1	
627,00–656,00	-29-	i=4,4	PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
656,00–674,00	-18-	i=3,3	PE100 SDR 17 Ø 160/9,5
674,00–747,00	-73-	i=1,3	PE100 SDR 17 Ø 110/9,5
750,00–774,00	-24-	i=1,1	PE100 SDR 17 Ø 110/9,5
774,00–804,00	-30-		

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce

Projekt Wykonawczy
Data: 03.2020

Rys. 6
Skala
1:100
/1000

Inwestycja: Budowa wodociągu w miejscowosci Hucisko - ETAP II.
Adres obiektu: Hucisko, gmina Włodowice.
Przedmiot rys.: Profil podłużny projektowanego wodociągu.
Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Upr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Opracował: mgr inż.Krzysztof Bielecki