

Budowany parking na działce kościelnej

Przebieg drogi częściowo po działce prywatnej


Przebieg drogi częściowo po działce prywatnej

Przebieg drogi częściowo po działce prywatnej (wszystkie działki od nr 7 do nr 39)

Przebieg drogi częściowo po działce prywatnej

- Uwagi ogólne:**
1. Czy na wszystkie drogi jeden projekt?
  2. Co z działkami zajętymi pod drogę?
  3. Jaka nazwa projektu - remont czy przebudowa?
  4. Zjazdy do posesji (kostka czerwona):
    - szerokość jak brama, czy stała dla wszystkich zjazdów?
    - głębokość zjazdów do bramy, czy do granicy pasa drogowego? (Istotne dla zachodniej strony ul. Polnej, gdzie istniejąca droga już przebiega po gruntach prywatnych)

- ul. Kościelna:**
1. Jezdnia szer. 5,0m
  2. Istniejący przekrój poprzeczny jednostronny - niezachowany  
Z uwagi na wprowadzenie wód opadowych z projektowanego przy ul. Polnej ścieku konieczność zmiany przekroju poprzecznego z jednostronnego na dwustronny - w przeciwnym wypadku wody opadowe z ul. Polnej będą przepływały poprzecznie przez jezdnię ul. Kościelnej.  
Rozwiązanie radykalne: wymiana całej konstrukcji nawierzchni.  
Rozwiązanie oszczędne: dopasowanie do przekroju dwustronnego poprzez sfrezowanie południowej części nawierzchni. Rozwiązanie spowoduje podniesienie północnej krawędzi nawierzchni (od strony kościoła) o ok. 10cm.
  3. Na szerokości wejścia do kościoła oraz podjazdu dla niepełnosprawnych zabudowa krawężnika wtopionego (3cm powyżej nawierzchni), zabudowa kostki pomiędzy krawężnikiem i odwodnieniem liniowym przy schodach oraz przebrukowanie części podjazdu dla niepełnosprawnych.
  4. Czy zaprojektować zatokę postojową po stronie południowej na wysokości kościoła (częściowo byłaby położona na działce przyległej do drogi)?
  5. Zatoka i zjazd na plac kościelny:
    - proponuje się likwidację zatoki (z uwagi na budowę parkingu w zachodniej części palca kościelnego) i zostawienie tylko zjazdu
    - zjazd ma nienormalną szerokość (6,9m), maksymalna szerokość zjazdu nie powinna przekraczać szerokości jezdni (5,0m)
  6. Co z szerokością wjazdu na budowany parking na placu kościelnym?
    - zabudować krawężnik wtopiony i wykonać nawierzchnię jak na zjeździe na długości 16,0m czy wydzielić zjazd szerokości 5,0m w środkowej części budowanego parkingu?
  6. Po obu stronach jezdni pobocza utwardzone z frezu do granicy pasa drogowego



"WAKPRO" PROJEKTOWANIE, KOORDYNACJA, NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. SIENKIEWICZA 58 B TEL.: 32 67 15 661-2; FAX.: 32 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007			
TYTUŁ OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA DROGI UL. KOŚCIELNEJ, UL. POLNEJ I UL. OGRODOWEJ W M. GÓRA WŁODOWSKA		PLIK: ????	FAZA: D
INWESTOR: GMINA WŁODOWICE 42-421 WŁODOWICE, UL. KRAKOWSKA 26		FORMAT: A1	SKALA: 1:500
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Cz.1		NR UPŁ.: 40/02	DATA: 02.2019
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Walek	OPRACOWAŁ: mgr inż. Lech Firlik	NR PROJEKTU: ??????	NR RYSUNKU: 02
		STRONA:	