


BV

28.02.2019  
1666

Włodowice dnia 26.02.2019

Aurelia Trzebuniak

WÓJT GMINY  
WŁODOWICE



#### INTRPELACJA - ZAPYTANIE

Zgodnie z art.24 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (j.t.Dz.U.z 2018rpoz.994z późn.zm.) oraz &49 Statutu Gminy Włodowice składam zapytanie:

Proszę o informację dlaczego w związku tak licznymi awariami wodociągu przy ulicy Myszkowskiej w Górze Włodowskiej oddanego do użytku w sierpniu 2011 roku nie wykorzystano ubezpieczenia OC oraz polisy uniwersalnej które były zabezpieczeniem kontraktu.

Na jakiej podstawie dokonano zmiany użytego materiału skosztorysowana rura nosi symbol SDR11 (wytrzymałość do 16 atm.) na rurę SDR17 (wytrzymałość do 10 atm.) .

Czy został sporządzony aneks do umowy w sprawie zmian rodzaju rur.

Proszę o informację o stratach wody spowodowanych tak częstymi awariami, wodociągu na ulicy Myszkowskiej za rok 2018 wg stanu licznika zakupu i sprzedaży (proszę o wartości w M3 oraz w przeliczeniu na wartość pieniężną).

Proszę o opinię biegłego sądowego powołanego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie dotyczącej sprawy wodociągu.

*Trzebuniak Aurelia*