

Gmina Włodowice
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
NIP: 649-228-00-07
Zakład Usług Komunalnych
we Włodowicach


Włodowice, dnia 29.03.2019 r.

Wójt Gminy Włodowice

Adam B. Szmukier

I.dz. ZUK. 48.03.2019...

KO

WPEŁNIŁO	
URZĄDZICIEL WŁODOWICE	
29.03.2019	
nr	1908/19
podpis	


Dot.: interpelacji Małgorzaty Smoleń – Radnej Gminy Włodowice z dnia 26.03.2019 r. w sprawie opracowania projektu na remont wodociągu w Hucisku.

W odpowiedzi na przedmiotową interpelację Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach potwierdza zasadność wymiany wodociągu w miejscowości Hucisko i uważamy, że należy w latach 2020- 2021 przystąpić do opracowania projektu technicznego przebudowy tego wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy domowych.

Wodociąg w miejscowości Hucisko jest jednym z najstarszych wodociągów w naszej gminie, wykonany z rur stalowych w latach 60-tych XX wieku. Jest to wodociąg mocno skorodowany i z tego powodu występują liczne awarie powodujące straty wody, a w związku z tym utrudnione jest utrzymanie przez nasz Zakład ciągłości i niezawodności zaopatrzenia w wodę mieszkańców Huciska. Istniejący wodociąg w dużej części przebiega w prywatnych działkach i zagospodarowanych nieruchomościach, co dodatkowo utrudnia i podraża koszty usuwania awarii.

Podczas procesu projektowania wymiany istniejącego wodociągu należy rozważyć koncepcję poprowadzenia trasy nowego wodociągu z pominięciem prywatnych działek, najlepiej wzdłuż dróg gminnych – od studni głębinowej przy ul. Wrzosowej poprzez ul. Modrzewiową do zbiorników wyrównawczych. Należy również przewidzieć wymianę linii energetycznej kablowej, sterującej pracą ujęcia i zbiorników wyrównawczych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
we Włodowicach

Andrzej Sutor