

Włodowice, dn. 16.04.2015r.

Gmina Włodowice
z siedzibą Urząd Gminy Włodowice
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
tel. 34 3153001, fax 34 3153031
e-mail: urząd@wlodowice.pl

Sprawa nr I.VII.7011.007.2015
I.VII.7011.008.2015

Dotyczy: zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2013r. poz. 907), z dnia 13.04.2015r., na wykonanie dostawy polegającej na dostawie dwóch wiat przystankowych dla realizacji zadania pn.: „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Myszkowskiej w Górze Włodowskiej – FS”
oraz
dla realizacji zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej Hucisko ul. Jodłowa – FS”.

Urząd Gminy Włodowice informuje, że do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło zapytanie:


1. Czy profile stalowe mają być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
2. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie szkła hartowanego bezpiecznego zamiast poliwęglanu litego.
3. Taka konstrukcja wymaga odpowiedniego fundamentowania w zapytaniu nie jest to sprecyzowane.
4. Na jakim podłożu będą montowane wiaty.

Urząd Gminy Włodowice przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Ad 1. Tak, profile stalowe mają być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Ad 2. Nie dopuszczamy zastosowania szkła hartowanego bezpiecznego zamiast poliwęglanu litego.

Ad 3 i ad 4. Wiaty przystankowe montowane będą na nawierzchni z kostki betonowej ułożonej na podbudowie tłuczniowej.

WÓJTA GMINY

Adam B. Szmukler