




















- |   |  |
|---|--|
|  | opcjonalna czujka włamania                           |
|  | sygnalizator wewnętrzny akustyczny                   |
|  | sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny          |
|  | kamera monitoringu wewnętrznego                      |
|  | opcjonalna czujka dymu DOR40 prod. D+H               |
|  | przycisk oddymiania RT42 prod. D+H                   |
|  | przycisk przewietrzania LT43 prod. D+H               |
|  | silownik klapy oddymiania                            |
|  | centrala oddymiania RZN-4404-K prod. D+H             |
|  | oprawa sufitowa LUGSMEN Opal ET 006.02 4x21          |
|  | oprawa sufitowa hermetyczna RONDO typ EP 006.02 4x21 |
|  | oprawa świetłkowska ATLANTYK3 E0500PC 2x36           |
|  | oprawa sufitowa AMBRA typ EP 014.1 1x32W prod. H     |
|  | oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna H         |
|  | oprawa wyposażona w moduł zasilania awaryjnego       |
|  | wypust zasilania nagrzewnic                          |
|  | wypust zasilania centrali wentylacyjnej              |
|  | wypust zasilania jednostek zewnętrznych klimatyzacji |



<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. ARCH. TERESA OKOWIŃSKA</b> 33-300 NOWY SĄCZ UL. GUCWY 9 tel.018 4427647 email-arch@poczta.onet.pl, - okowinskarch@rtk.net.pl		Data 05. 2013.
Temat	Przebudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem go go na 4 oddziałowe przedszkole w Włodowicach	
Adres	<b>WŁODOWICE POWIAT ZAWIERCIE</b>	
Inwestor	<b>URZĄD GMINY WE WŁODOWICACH</b>	
Rodzaj projektu	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	Skala 1:100
Nazwa rysunku	<b>PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ RZUT PIĘTRA</b>	Nr-rysunku 3
Projektant	<b>Mgr inż. Jan Szkolnicki upr. nr GT.III-1229/A-125/77</b>	Podpis
Sprawdzający	<b>Mgr inż. Ryszard Filippek upr. nr GAS.834/A-4/81</b>	Podpis