PRZEDSZKOLE 4 ODDZIAŁOWE
W WŁODOWICACH

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
PRZEDSZKOLA
PIWNICA 434,44 M2
KOMÓRKA LOKATORSKA MIESZKANIA
21,21M2
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PIWNIC
455,65 M2

LEGENDA:
2 Podgrzewacz c.w.u. z dwoma wężownicami firmy o pojŁ700l
8 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla podgrzewaczy c.w.u poj. 60l
49 Fundament pod podgrzewacz c.w.u. 1910x950x100mm
50 Grupa solarna , przepływ 6 l/min.
51 Naczynie solarne o poj.25l

Platforma dla niepełnosprawnych
przyścienna rozkładana o wym.800x900
Nośność na wprost, udźwig 250 kg.
Zasilanie 230VAC,10A, 3x1,5mm2, sterowanie 24V.
Silnik 0,38KW-24VDC,
napięcie zasilania 1 fazowe 230VAC, 50Hz.

PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ.ARCH. TERESA OKOWIŃSKA
33-300 NOWY SĄCZ UL.GUCWY 9 tel.018 4427647
email-archtok@poczta.onet.pl, - okowinskaarch@tlt.net.pl

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZEZNACZNIEM GO NA 4 ODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLA	Data 05. 2013
Adres	WŁODOWICE POWIAT ZAWIERCIE DZ.NR 295/7	Nr proj.:320/2013
Inwestor	URZĄD GMINY WŁODOWICACH UL. KRAKOWSKA 26, 42-421 WŁODOWICE	=0,00=395,71mnpm
Rodzaj projektu	PROJEKT BUDOWLANY	Skala 1:50
Nazwa rysunku	KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-RZUT PIWNIC	Nr.rysunku 3
Projektant	Mgr Inż.Mariusz Ciapała MAP/0253/PWOS/04	Podpis
Sprawdzający	Mgr Inż.Bożena Skubisz-Wacławik MAP/0242/POOS/12	Podpis