



1. POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE SKRĘCAĆ PRZY POMOCY ŚRUB ZE STALI NIERDZIEWNEJ
2. NA SKRZYŻOWANIACH ISTN. KABLI TELETECHNICZNYCH I ENERGGETYCZNYCH Z PROJ. UZBROJENIEM ZAMONTOWAĆ NA NICH DWUDZIELNE RURY OCHRONNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH O DŁ. MIN. 3,0m
3. NA WSZYSTKICH SKRZYŻOWANIACH PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGIEM NALEŻY ZAMONTOWAĆ NA PROJ. UZBROJENIU RURY OCHRONNE ZAMKNIĘTE MANSZETAMI O DŁ. MIN. ODC. 3,0 M. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ŁĄCZENIA RUR OCHRONNYCH WYKONAĆ JE W ODLEGŁOŚCI MIN.1,5 M PRZED I ZA SKRZYŻOWANIEM Z ISTN. GAZOCIĄGIEM.
4. RURĘ WODOCIĄGOWĄ MONTOWAĆ OSIOWO W RURZE OCHRONNEJ NA POLIETYLENOWYCH PŁOZACH
5. KOŃCE RURY OCHRONNEJ ZABEZPIECZYĆ MANSZETAMI
6. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO SIECI WODOCIĄGOWEJ PO DOKONANIU JEJ DEZYNFEKCJI POPRZEC ZASTOSOWANIE NAWIĘTEK

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA			
SPÓŁKA Z O. O. 42 - 217 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15			
ADRES OBJEKTU:	WŁODOWICE - UL. KRAKOWSKA, UL. ZAMKOWA, UL. SOBIESKIEGO, UL. POLESKIEGO		
TEMAT OPRACOWANIA:	PARKOSZOWICE - UL. KRAKOWSKA, UL. MORSKA, UL. WIEJSKA		
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU WRAZ Z PRZECIEPIEM ISTNIEJĄCYCH PRZYLĄCZY			
NAZWA RYUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYLĄCZY WODOCIĄGOWYCH - UL. MORSKA, WIEJSKA, SOBIESKIEGO, POLESKIEGO, ZAMKOWA, D 261		
PROJEKTOWAŁA:	di. inż. Z. KULIK-ZDZIEDZIŁA specj. INSTALACYJNA	PODPIS:	NR UPRAWNIENI: GT.V-631/53/75
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. B. SYNOWIEC specj. INSTALACYJNA	PODPIS:	NR UPRAWNIENI: UAN-VI-586/11/5/90
OPRACOWAŁ:	tech. S. UTRATNY	PODPIS:	NR RYS. NR STR.
NR UMOWY: 504/PW/2018	DATA OPRACOWANIA: 06/2018	SKALA: 1:500/100	6 20