


OZNACZENIA:

- ZK - Zaciśnięcie kontrolne instalacji odgromowej
- - - - - Uziom otokowy bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
- - - - - Przewód odprowadzający stalowy ocynkowany Ø8mm w rurce PCV pod warstwą docieplenia
- - - - - Zwód poziomy stalowy ocynkowany Ø8mm prowadzony na naciągach
- Istniejące wejścia do budynku
- Iglica odgromowa o wysokości min. 0,5 ponad komin

Jednostka projektowa:		INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków tel.: 513 610 129 NIP: 577 1956348 REGON: 243599307			
		Gmina Włodowice z siedzibą przy ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice			
Inwestor:		Temat: Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach – UE			
Temat:		PROJEKT BUDOWLANY			
Faza:		Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data: Podpis:
Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Drelich	elektryczna	SLK0805POOE/04 SLK/IE/1421/02	05.04.2017
Projektował:		mgr inż. Jan Kostrzanowski	elektryczna	UAM/VIII/7342/156/04 SLK/IE/1552/02	05.04.2017
Nazwa rysunku:		RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA			Skala: 1:100 Nr rys.: E4