



OZNACZENIA:

- ZK**
- Zadać kontrolny instalacji odgromowej
 - Uziom otokowy bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
 - Przewód odprowadzający stalowy ocynkowany Ø8mm w rurce PCV pod warstwą docieplenia
 - Zwód poziomy stalowy ocynkowany Ø8mm prowadzony na naciągach
 - Istniejące wejścia do budynku
 - Iglica odgromowa o wysokości min. 0,5 ponad komin

Jednostka projektowa:	<div><div>INSTAL-SANT</div><div>INSTAL-SANT Krystian Dydał ul. Warta 29, 42-300 Mysłzków tel.: 513 610 129 NIP: 5771956348 REGON: 243599307</div></div>				
Inwestor:	Gmina Włodowice z siedzibą przy ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice				
Temat:	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Dzielich	elektryczna	SLK0605/POOE/04 SLK0E1/421/02	05.04.2017	
Projektował:	mgr inż. Jan Kosztarzewski	elektryczna	UAM-VIII-7342/15694 SLK0E1/1552/02	05.04.2017	
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIĄCA			Skala:	1:100
				Nr rys.:	E5