

Rzut poglądowy parteru - trasa kabla zasilającego tablicę TK z rozdzielnicy głównej RG



Uwaga: kabel zasilający tablicę TK prowadzić w rurze PCV pod warstwą docieplenia.

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A2	OPRAWA LED 4400LM IP65 L-1200 (32.0 W)

LEGENDA

- **RG** Istniejąca rozdzielnica główna budynku RG
- **QPK** Główny pożarowy wyłacznik prądu kotłowni
- **TK** Projektowana tablica kotłowni
- **LSU** Lokalna szyna uziemiająca
- Wyłącznik świecznikowy, IP-44
- Wypust do urządzeń oświetleniowych (według opisu na planie)
- Gniazdo 3-fazowe 3L+N+PE, IP-54 z wyłącznikiem

Jednostka projektowa:	INSTAL-SANT Krystian Dydak ul. Warta 29, 42-300 Myszków tel.: 513 610 129 NIP: 5771956348 REGON: 243599307				
Inwestor:	Gmina Włodowice z siedzibą przy ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice				
Temat:	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	elektryczna	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	05.04.2017	
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	elektryczna	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	05.04.2017	
Nazwa rysunku:	RZUT KOTŁOWNI - INSTALACJA ELEKTRYCZNA			Skala:	1:50
				Nr rys.:	E1