

	–				OK1	SK1	GK1	ZSK	PP1	WK1	
Przeznaczenie		wyłacznik	Ochr.przepięciowy	kontrola	Oświetlenie pom.	Gniazdo siłowe	Gniazda wtykowe	Sterownik kotła	Pompa pływakowa	System detekcji gazu	
Pomieszczenie	wyłącznik pożarowy kotłowni	główny	typ 2	napięcia	kotłownia	kotłownia	kotłownia	kotłownia	PP1, kotłownia	kotłownia	
					max 0,2 kW	max 4 kW	max 2 kW	max 0,5 kW	max 0,5 kW	max 0,5 kW	

Jednostka projektowa:

INSTAL-SANT Krystian Dydak
ul. Warta 29, 42-300 Myszków
tel.: 513 610 129
NIP: 5771956348 REGON: 243599307

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: Gmina Włodowice z siedzibą przy ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

Temat: Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE

	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	elektryczna	SLK/0605/POOE/04 SLK/IE/1421/02	05.04.2017	
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	elektryczna	UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	05.04.2017	

Nazwa rysunku: SCHEMAT PROJEKTOWANEJ TABLICY KOTŁOWNI TK

Skala: -:--

Nr rys.: E7