


MOMENTOWA PODSTAWA SŁUPA CMR-A 150 x 38



Podstawa słupa do przenoszenia momentów podporowych i realizowania nieprzegubowych połączeń utwierdzonych w betonie.

MATERIAŁ:

Blacha ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową S235JR/S355J0

MOCOWANIE:

Mocowanie podstawy do drewna przelotowymi śrubami metrycznymi M16 z użyciem pary pierścieni jednostronnych typu Bulldog. Zatopiane w świeżej mieszance betonowej.

Parametry techniczne CMR		
Kierunek działania obciążenia	Podstawa CMR	
	Wymiary drewna [mm]	Nośności charakterystyczne $R_{i,k}$
$R_{1,k} = R_{2,k}$ [kN]	≥ 115	117,2
$R_{H1,k}$ [kN]	≥ 115	$\min\{99,0; 21,3/k_{mod}\}$
$R_{H2,k}$ [kN]	≥ 115	$\min\{33,0; 30,9/k_{mod}\}$
$R_{M1,k}$ [kNm]	≥ 115	$\min\{19,8; 13,9/k_{mod}\}$
$R_{M2,k}$ [kNm]	150	8,8

UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji oraz projektami branżowymi
2. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty higieniczne i bezpieczeństwa.
3. Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.
4. Zastosować podstawę słupa typu CMR-A 150 Strong -Tie lub inną o parametrach równoważnych bądź lepszych.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A
44-100 GLIWICE
TEL. 32 331 80 43
www.abm.gliwice.pl
facebook.com/abm.gliwice

Temat:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYNKU WE WŁODOWICACH

Adres obiektu:

UL. ŻARECKA
42-421 WŁODOWICE

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Zleceńodawca:

GMINA WŁODOWICE
UL. KRAKOWSKA 26
42-421 WŁODOWICE

Branża:

KONSTRUKCJA

Faza:

PW

Rysunek:

PROJEKT
WIATY - MOMENTOWA PODSTAWA SŁUPA

Nr projektu:

PA 51/2015

Skala:

1:10

Nr rysunku:

K-03

Wersja:

1

Data:

05/2016

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż.
Mariusz Żywół

upr. bud. do proj. nr
1/2001 w spec.
konstrukcyjno-budowlanej

Współpraca:

Sprawdzający: