

GMINA WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
NIP: 649-228-00-07

Włodowice, dnia 17.02.2020 r.

Znak sprawy: ZP.IX.271.019.2020

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku administracyjno – biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - UE”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Włodowice, w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ), przekazuje treść zapytania i odpowiedzi:

PAKIET 1

Pytanie 1:

W pozycji 37 przedmiaru robót budowlanych okna O3 o wym.0,88x1,45 m występują w ilości 2 sztuk, natomiast wg zestawienia stolarki i rysunków elewacji tych okien powinno być 6 sztuk. Czy należy zwiększyć ilość okien w tej pozycji do 6 sztuk?

Odpowiedź:

Tak, należy przyjąć ilość okien zgodnie z dokumentacją projektową tzn. 6 sztuk.

Pytanie nr 2:

Wg dokumentacji technicznej należy zdemontować stare rolety okienne i założyć nowe. Brak tych pozycji w przedmiarach. Czy roboty te mają być wykonane i wycenione? Jeżeli tak to prosimy uzupełnić przedmiar robót o pozycje dotyczące demontażu starych rolet i montażu nowych, podanie ilości przedmiarowej, miejsca w kosztorysie, gdzie należy ująć te roboty oraz o podanie wymiarów nowych rolet i dokładnego opisu z czego mają być wykonane (rodzaj materiału, jaki napęd itp.)?

Odpowiedź:

Przedmiar robót został uzupełniony o wymienione pozycje. Proponuje się zastosowanie rolet aluminiowych z napędem ręcznym.

Pytanie nr 3:

W dokumentacji jest zaznaczone zamurowanie luksferów natomiast w przedmiarze robót nie ma pozycji dotyczącej demontażu luksferów i zamurowania otworu po ich demontażu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru, o podanie ilości przedmiarowej robót do wyceny, oraz miejsca w kosztorysie, gdzie należy ująć te roboty, tak aby oferty wszystkich wykonawców były porównywalne?

Odpowiedź:

Przedmiar robót został uzupełniony o wymienione pozycje.



PAKIET 2

Pytanie:


Proszę o określenie klasy szyb w oknach antywłamaniowych?

Odpowiedź:

W oknach antywłamaniowych proponujemy zastosowanie szyb o klasie P2.

Klasa szyb P2 ma za zadanie opóźnienie lub uniemożliwienie wybicia szyby przez przypadkowego złodzieja, który nie jest wyposażony w specjalne narzędzia, oraz ochronę przed zranieniem.

Z poważaniem


WÓJCIEMIN
Adam B. Szumkier

Rozdzielnik:

- 1) Wykonawcy składający zapytania;
- 2) a/a.