



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Zawierciu
ul. Zaparkowa 15, 42-400 Zawiercie
tel. 32 672 12 73, faks 32 672 12 73
rg.zawiercie@zabrze.psgaz.pl

**Wycena Nieruchomości
Projektowanie Architektoniczne
Anna i Bartosz Michalscy s.c.**
Ul. Czarnieckiego 22a
44-100 Gliwice

Wasz znak: PA/51/2015/PBW
Nasz znak: W133/296/160015129/16

Zawiercie, 23.03.2016

Dot.: Uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pt. "Zagospodarowanie terenu we Włodowicach".

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej załączamy plany sytuacyjne z naniesioną siecią gazową gazu ziemnego PN-C-04753-E dla :

1. Włodowice, ulica Rynek (w zaznaczonym obszarze) - sieć gazowa średniego ciśnienia $\Phi 160PE$, $\Phi 50PE$, $\Phi 40PE$, $\Phi 25PE$ (wybudowana przed XII 2001r.), sieć gazowa średniego ciśnienia $\Phi 40PE$, $\Phi 25PE$ (wybudowana po XII 2001r.). Jednocześnie informujemy, że w obrębie zaznaczonego opracowania sieci gazowej niskiego, podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez nasz zakład nie posiadamy. Zawiadamiamy również, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją jw. należy zabezpieczyć zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2013, poz. 640 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013, Polską Normą PN-91/M-34501.

W miejscach projektowanej nawierzchni asfaltowej lub brukarskiej zachować odległość pionową mierzoną od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Projektowany chodnik i zjazdy należy wykonać z nawierzchni rozbieralnej.

Odcinki gazociągu wraz z armaturą nie zachowujące normatywnych odległości należy przebudować.

Projekt przebudowy lub zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy uzgodnić z Oddziałem Polskiej Spółki Gazownictwa. W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Zawierciu ul. Zaparkowa 15 celem ustalenia nadzoru nad ww. robotami.

Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przestać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA: Sprawę należy dodatkowo uzgodnić u OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany. Opłata za uzgodnienie wynosi : 69 zł netto 1x A4 (poz. cennika 5.3.1.1). Faktura zostanie wysłana osobną korespondencją.

Z poważaniem

Załączniki : 1. Plany sytuacyjne 1 szt.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybucji Gazu w Zawierciu

Krzysztof Zbojak

