

ST PROJEKT Jacek Staniek
Katy 18, 29-100 Włoszczowa

L. dz. ZUK. 118.06.2017

dot. pisma z dnia 28.05.2017 r. zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu.

Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach uzgadnia (opiniuje) projekt zagospodarowania terenu dla Przebudowy drogi ul. Jurajskiej we Włodowicach w zakresie przebiegu sieci wodociągowej na załączonym planie sytuacyjnym, jednocześnie wnosząc następujące uwagi:

1. Oprócz naniesionych na mapie sieci i przyłączy wodociągowych mogą istnieć nie zinwentaryzowane przyłącza, należy to uzgodnić z właścicielami nieruchomości, przy których przebiega droga.

2. Podczas korytowania drogi należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić obudów zasuw domowych, skrzynek zasuwowych oraz hydrantów. W/w powinny zostać wyregulowane do poziomu drogi. Powyższe należy uzgodnić z przedstawicielami Zakładu, a prace wykonać pod ich nadzorem.

3. Na czas prac należy zabezpieczyć skrzynki, obudowy zasuw i hydranty przed uszkodzeniem, dewastacją lub kradzieżą.

Niniejsze uzgodnienia ważne są na okres 24 miesięcy i stanowią jedynie informację dla celów projektowych i nie tworzą żadnych zobowiązań, ani nie mogą być podstawą do roszczeń finansowych wobec Zakładu Usług Komunalnych we Włodowicach.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
we Włodowicach
Andrzej Sutor