

Pracownia Projektowo-Usługowa  
„PROJSBUD”  
inż. Elżbieta Tomczyk-Stankowska  
ul. Kresowa 13  
42-400 Zawiercie

L. dz. ZUK. 117.05.2017

dot: pisma z dnia 25.05.2017 r. w sprawie wydania warunków technicznych przebudowy wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej.

Gmina Włodowice – Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach podaje warunki techniczne dla opracowania projektu technicznego pn.: „Przebudowa wodociągu w Rudnikach od ul. Pomowskiej do ul. Szkolnej”;

1. Miejscem włączenia projektowanego wodociągu jest wodociąg PCV Ø 160 mm w drodze gminnej ul. Pomowskiej – działka nr ewid. 1481/22 na wysokości działki nr ewid. 1481/39, obręb Rudniki.
2. Nowoprojektowany wodociąg powinien być wykonany z rur PE Ø 125 mm, poprowadzony wzdłuż działki nr ewid. 1481/20 po uzyskaniu zgód właścicieli.
3. Miejscem zakończenia jest działka nr ewid.425, obręb Rudniki, na terenie Szkoły Podstawowej w Rudnikach ul. Szkolna 11.
4. Należy przepiąć istniejące przyłącza - ul. Szkolna 8, 9 i 11 oraz ul. Pomowska 5.
5. Należy zamontować hydrant nadziemny Ø 80 mm dla zabezpieczenia p.poż. szkoły przy ul. Szkolnej 11.

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
we Włodowicach  
*Andrzej Sutor*