






Nr rej. 040304-5317-K056-Nu01/18

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 040304-5317-K056-PV/18

W Y K A Z

decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

budynek Urzędu Miasta i Gminy we Włodowicach

Lp.	Treść decyzji	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1		3	4	5	6
1	Zapewnić nieuszkodzone gniazdo elektryczne 1 fazowe i włącznik światła przy wejściu do pomieszczenia warsztatowego od zewnątrz do suteryny budynku Urzędu	29.06.2018 11:00		Adam Szmukier Wójt Gminy Włodowice	
2	Zapewnić klosze na źródle światła przy schodach oraz przy wejściu do archiwum w budynku Urzędu.	29.06.2018 11:00		Adam Szmukier Wójt Gminy Włodowice	
3	Zapewnić osłonę i oznaczenia na rozdzielni elektrycznej w garażu Urzędu	29.06.2018 11:00		Adam Szmukier Wójt Gminy Włodowice	
4	Zapewnić bezpieczne składowanie desek na terenie garażu.	29.06.2018 11:00		Adam Szmukier Wójt Gminy Włodowice	
5	Zapewnić prawidłowe składowanie środków ochrony indywidualnej pracowników.	29.06.2018 11:00		Adam Szmukier Wójt Gminy Włodowice	

Decyzja(-je) nr 1, 2, 3, 4, 5 została(-y) zrealizowane w trakcie kontroli.

* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Włodowice 29.06.2018
(miejscowość i data)

ZALECENIA WYKONANE


**WÓJT GMINY
WŁODOWICE**
Adam B. Szmukier


Adam B. Szmukier
Wójt Gminy Włodowice

(podpis i pieczęć inspektora pracy)