

**Wykaz zastosowanych rur PE przy budowie gazociągu
średnioprężnego zadanie Kopaniny – Włodowice – Parkoszowice.**

1. Rury PE – 80 - Ø 160 grubość ścianki – 9,1. typ – SDR – 17,6.
2. Rury PE – 80 - Ø 125 grubość ścianki – 7,1. typ – SDR – 17,6.
3. Rury PE – 80 - Ø 110 grubość ścianki – 6,3. typ – SDR – 17,6.
4. Rury PE – 80 - Ø 90 grubość ścianki – 5,2. typ - SDR – 17,6.
5. Rury PE – 80 - Ø 50 grubość ścianki – 4,6. typ – SDR – 11.
6. Rury PE – 80 - Ø 40 grubość ścianki – 3,7. typ – SDR – 11.
7. Rury PE – 80 - Ø 32 grubość ścianki – 3,0. typ – SDR – 11.

Zakład produkcji rur:

- WAVIN – Metal-Plast-Buk Spółka z o. o.
64 – 320 Buk

Rury posiadają

- Certyfikat zgodności Nr Z/ 05/ 153/ 2000 z dnia 03.04. 1993 r.
- Certyfikat bezpieczeństwa – B – Nr B/ 05/ 152/ 2000
z datą ważności do dnia 16.07.2005 r.

**Wykaz zastosowanych rur PE Ø 25 przy przyłączach gazowych
do budynków mieszkalnych
Włodowice – Parkoszowice.**

Rury Ø 25 PE – grubość ścianki 3.0. typ SDR – 11.

Ø 32 PE – grubość ścianki 3.00 typ SDR – 11.

Producent rur – ZINPLAST – Zakład Produkcji Różnej
32 – 340 Wolbrom, ul. Garbarska 43.

Zakład posiada:

- Certyfikat Nr B/ 05/ 13/ 96 wydanie II/ 99 na znak bezpieczeństwa dla w/wym. wyrobu.
- Aprobata techniczna Nr 05 – 013/ 96 wydanie II/ 99.

Ryszard Nowak
St. INSPEKTOR NĄDZORU

Ryszard Nowak
Ryszard Nowak

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE



SENDPOL

32-002 WĘDRZCE WIELKIE 158

tel.kom. 0490 651399

NIP 628-187-54-35

ANDRZEJ WOLSKI

upr. bud 1975-94 Katedwice do
kierowania, nadzoru, nadzoru
badanie stanu technicznego
i projektowania sieci i instalacji
gazowych

Włodowice, dnia 04.09.2001

**Wykaz zabudowanej armatury przy budowie gazociągu
średnioprężnego PE relacji
Kopaniny – Włodowice – Parkoszowice.**

1. Zasuwa \varnothing 50 – 10 szt.
2. Zasuwa \varnothing 90 – 2 szt.
3. Zasuwa \varnothing 110 – 1 szt.
4. Zasuwa \varnothing 125 – 1 szt.
5. Zasuwa \varnothing 150 – 1 szt.

Producent armatury :

- EFAWA – Zakład Produkcyjno - Usługowy i Handlowy
Poznań, ul. Św. Antoniego 53

Certyfikat Nr 91/ 95.

Wydanie II 1999 r.

ANDRZEJ WOLSKI
upr. bud. 1975/94 Kaleswice do
kierowania, nadzoru
badanie stanu technicznego
i projektowania sieci i instalacji
gazowych