

**Zestawienie wyników badań w okresie 2008r - 2014r na zawartość ołowiu w wodzie  
wodociągowej dostarczanej z ujęcia głębinowego nr 4 (130)**

**w Parkoszowicach ul. Rudnicka**

**Dopuszczalny zakres wartości od 01.2013 - 10 µg/l**

**Dopuszczalny zakres wartości do 01.2013 - 25 µg/l**

LOKALIZACJA PUNKTU POBORU WODY	DATA	RODZAJ KONTROLI	WARTOŚĆ [µg/l]	NORMA
Parkoszowice –Włodowice, ul. Rudnicka - ujęcie	06.02.2008	N	50	25 µg/l
	13.05.2008	W	31	
	11.08.2008	W	< 10	
	11.08.2009	W	< 10	
	12.10.2010	W	< 10	
	02.08.2011	N	36,4 ± 5,5	
	08.09.2011	W	< 2	
	11.10.2011	W	34,6 ± 3,5	
	12.12.2012	W	41,2 ± 4,2	
	07.02.2013	W	43,8 ± 4,4	10 µg/l
	10.12.2013	N	42,4 ± 9,3	
	18.12.2013	W	26 ± 5	
	23.12.2013	N	46 ± 10	
	08.01.2014	N	9,0 ± 2,0	
08.01.2014	W	8,2 ± 1,6		
Góra Włodowska, ul. Żarecka 176 – dom prywatny	10.02.2009	N	17	25 µg/l
	10.12.2013	N	43,0 ± 9,5	10 µg/l
	18.12.2013	W	7±1,4	
	23.12.2013	N	14,5 ± 3,2	
	08.01.2014	N	15,2 ± 3,3	
	08.01.2014	W	15,0 ± 3	
Morsko, ul. Jurajska 23a – studzienka wodociągowa	22.05.2012	N	20,7 ± 3,1	25 µg/l
	10.12.2013	N	34,1 ± 7,5	10 µg/l
	18.12.2013	W	19 ± 4	
	23.12.2013	N	29,0 ± 6,0	
	08.01.2014	N	24,4 ± 5,4	
	08.01.2014	W	24,0 ± 5	
Rudniki, ul. Krótka – budynek KZB	12.11.2013	N	53 ± 13	10 µg/l
	10.12.2013	N	12,6 ± 2,8	
	18.12.2013	W	24 ± 5	
	23.12.2013	N	26,0 ± 5,6	
	08.01.2014	N	21,2 ± 4,7	
	08.01.2014	W	22,0 ± 4,0	

N – nadzór PSSE Zawiercie

W – kontrola wewnętrzna KZB Włodowice

**KIEROWNIK**  
KOMUNALNEGO ZAKŁADU WODOKANALIZACYJNO-SEKCYJNOGOSANITARNEGO  
w Włodowicach  
mgr inż. Andrzej Sutor