

Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/3064

Zestawienie wyników badań w okresie 2008r - 2014r na zawartość ołowiu w wodzie wodociągowej dostarczanej z ujęcia głębinowego nr 4 (130) w Parkoszowicach ul. Rudnicka

Niniejszym, uprzejmie informuję, że w ostatnim okresie, tj. listopad 2013 – styczeń 2014r. wyniki badania wody wodociągowej z ujęcia głębinowego nr 4 (130) w Parkoszowicach cechują się podwyższoną zawartością związków ołowiu. Dotyczy to sołectw w Parkoszowicach, Morsku, Włodowicach, Górze Włodowskiej, Rudnikach, Skałce i Kopaninach, które są zaopatrywane w wodę z tego ujęcia. Zaistniała sytuacja wynika z ukształtowania geologicznego obszaru, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa studnia w Parkoszowicach, gdzie z warstw wodonośnych wypłukiwane są związki ołowiu. Istotne w tej sprawie są również zastrzeżenia od 2013 roku, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, normy zawartości ołowiu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dotychczasowe normy dopuszczały poziom zawartości ołowiu jaki istnieje w chwili obecnej na ujęciu. W celu wyeliminowania tego zjawiska podjęte zostały intensywne działania, które w nieodległym czasie powinny przynieść pozytywny efekt.

Z poważaniem
Wójt Gminy Włodowice
Adam Szmukier

Włodowice, dnia 18 lutego 2014r